

Выбор типа комплектной трансформаторной подстанции с предохранителями - разъединителями

ПРВТ - 10 при заказе:

КТППР – /10/0,4 – – 01 У1

Исполнение по расположению относительно ВЛ - 10кВ:

- 1 - тупиковая прямая;
- 2 - тупиковая с разворотом на 90° относительно ВЛ (по часовой стрелке);
- 3 - тупиковая с разворотом на 90° относительно ВЛ (против часовой стрелке)

Мощность подстанции (силового трансформатора)
25, 40, 63, 100, 160кВА.

Исполнение по типу соединения с потребителем:

- 1 - не изолированными проводом;
- 2 - самонесущими изолированными проводами;
- 3 - кабелем.

Исполнение шкафа РУНН подстанции по наличию приборов учета активной электроэнергии и линий уличного освещения:

- 0 - отсутствуют;
- 1 - имеются.

Число отходящих линий:

- 2 - двелинии (25-40кВА);
- 3 - трилинии (63-160кВА).