

Выбор типа выключателя–разъединителя–предохранителя
и образец записи при заказе:

Расположение приводного вала ВРП–37–3120 –00–УХЛЗ ТУ3424–005–49040910–2002

0– справа ;

1– слева ;

с плавкими вставками

на

А . *

Серия плавкой вставки _____

ПН–2–400 ;

ППН–37 ;

Номинальный ток плавкой
вставки _____

ПН–2–400 : 200 А, 250 А, 315 А, 400 А ;

ППН–37 : 40 А, 50 А, 63 А, 80 А, 100 А,

125 А, 160 А, 200 А, 250 А,

315 А, 400 А .

* Плавкие вставки поставляются по желанию заказчика .