



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ЭНЕРГОСЕРТ

01586

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер ССВЭ RU.M064.H.01586

Сертификат действителен до 16 ноября 2015 г.

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ
удостоверяет соответствие
ПРОДУКЦИИ (наименование изделия,
тип, вид, марка и т.д.)

34 1413
Код К-ОКП
8535
Код ТН ВЭД

Выключатели элегазовые колонкового типа ВГТ-110 со встроенным пружинным приводом на Uном 110 кВ, I ном до 3150 А, I о.ном 40 кА, изготавливаемые серийно по техническим условиям ТУ 3414-087-49040910-2010

требованиям нормативных документов:

ГОСТ Р 52565-2006

ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и адресные данные)

Код ОКПО

ООО «ЗЭТО-Газовые Технологии»



182100, г. Великие Луки,
Октябрьский проспект, 79

Товарный
знак

Документы о стабильности производства:

Сертификат выдан на основании:

Наименование испытательной лаборатории	Протокол испытаний и дата	Рег. номер испытательной лаборатории в Госреестре
ИЦ ЗАО «ЗЭТО»	Отчет 02-3/1-13-48-О-2010 от 08.11.2010	РОСС. RU.0001. 22MB05

Изготовитель обязан обеспечить соответствие производимой продукции требованиям нормативных документов, на соответствие которым она была сертифицирована.

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он аннулируется Органом по сертификации, выдавшим сертификат.

СЕРТИФИКАТ выдан (наименование Органа, выдавшего сертификат и его адресные данные):

Ассоциация предприятий испытательных центров высоковольтного электрооборудования ЭНЕРГОСЕРТ

111250, Россия, Москва,
Красноказарменная ул., 12



Президент

Генеральный директор

Ю. К. Розанов

В. П. Белотелов

ЗАРЕГИСТРИРОВАН В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ

Дата регистрации

16 ноября 2010 г.